



HK.903.166.2021

Augustów, dnia 10.12.2021r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 12.11.2021r. w punkcie zgodności z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka oraz nakazy Decyzji Nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021r. i Decyzji Nr 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametrów: mangan, żelazo, mętność.

Uzasadnienie

W dniu 29.10.2021r. zarządca wodociągu Nowinka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr 600016/21/SOK z dnia 12.11.2021r. (*data wpływu do PSSE w Augustowie: 12.11.2021r.*)

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednak z uwagi na stwierdzenie przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mangan, żelazo, mętność we wcześniejszych badaniach oraz nakazy Decyzji nr 10/D/HK/2021 z dn.17.08.2021 r. (zmienionej dn.: 05.10.2021r.; 07.12.2021 r.) i Decyzji 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Sztabin
2. HD\
3. BŻ