



Nowinka, 18.05.2020 r.

AD II.271.2.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr AD II.271.2.2020 prowadzonego przez Gminę Nowinka pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000- 0+784, długość odcinka - 0,784 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna w km 0+000- 1+000, długość odcinka 1,00 km” .

Ogłoszenie o zamówieniu nr 537832-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pisemne zapytania Wykonawców:

1. Prosimy o załączenie wersji edytowalnej (w formacie .dom lub .docx) załączników do SIWZ: Formularz oferty, Oświadczenia Wykonawcy, Wykaz robót, Wykaz narzędzi, Wykaz osób, Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej oraz Zobowiązanie podmiotu.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej SIWZ na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000- 0+784, długość odcinka - 0,784 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna w km 0+000- 1+000, długość odcinka 1,00 km” która zawiera wspomniane załączniki w wersji edytowalnej w formacie docx.

Pytania dotyczące części pierwszej „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000- 0+784, długość odcinka - 0,784 km”

1. Prosimy o załączenie SST lub STWiORB dla projektu z części I postępowania.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej SST dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000- 0+784, długość odcinka - 0,784 km”.



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30
fax. 87 641-96-60
adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrzytka

2. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wyrównawczą z KNSM gr. 12 cm (pozycja 15 przedmiaru) oraz nawierzchnię poboczy i zjazdów z KNSM (pozycja 14 przedmiaru) należy wykonać z kruszywa naturalnego (pospółki) zgodnie z załączonymi przekrojami.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuję, iż należy przyjąć odnośnie pozycji 15 przedmiaru mieszankę kruszywowa 70% kruszywa łamanego gr. 12 cm na szerokości korony drogi i zjazdów, zaś odnośnie pozycji 14 przedmiaru kruszywo naturalne, pospółka o frakcji 0-25 mm, warstwą gr. 20 cm o składzie zapewniającym współczynnik zagęszczenia 1, droga, zjazdy i pobocza.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnych ilości robót do wykonania

	Przedmiar	Projekt zagospodarowania terenu (legenda)	Projekt budowlany - opis
Nawierzchnia bitumiczna	4 502,00 m ²	7 356,1 m ²	4 498,7 m ²
Pobocza	Wliczone do podbudowy z pospółki gr. 20 cm	2 101,20 m ²	783,8 m ²

Odpowiedź na pytanie:

Poprawna ilość w przedmiarze.

4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne sprecyzowanie konstrukcji jezdni, rodzaju materiałów oraz grubości warstw:

a. **JEZDNIA**

W km 0+106,15 do km 0+784

Projekt budowlany - opis	Przedmiar
Wyrównanie z mieszanki niezwiązanej KNSM gr. 12 cm	Warstwa podbudowy z pospółki gr 20 cm
	Podbudowa z mieszanki kruszywowej 70% gr. 12 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30
fax. 87 641-96-60
adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrytka

W km 0+000 do km 0+106,15

Projekt budowlany - opis	Przedmiar
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

b. ZJAZDY

Projekt budowlany - opis	Rysunek nr 5 Projektu Budowlanego	Przedmiar (zgodnie z opisem pozycji)
Nawierzchnia z mieszanki KNSM gr. 20 cm	Nawierzchnia z mieszanki KNSM gr. 20 cm (do granicy pasa drogowego)	Warstwa podbudowy z pospółki gr 20 cm
		Podbudowa z mieszanki kruszywowej 70% gr. 12 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm		
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm		
Nawierzchnia bitumiczna jak na drodze na głębokość do granicy pasa drogowego, szerokości 4m		

Odpowiedź na pytanie:

W km 0+106 - 0+784 – zgodnie z przedmiarem robót , w km 0+000 - 0+106 - na istniejącą nawierzchnię bitumiczną ułożyć w. ścieralną gr. 4cm, zjazdy do granicy pasa drogowego zgodnie z przedmiarem.

5. Na PZT zaznaczono obszar (od km 0+220,59 do km 0+226,59) oznaczony w legendzie jako „Nawierzchnia jezdni nad przepustem, beton asfaltowy 30 m2. Wykonano wg odrębnego opracowania”.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia Wykonawca wykonuje w tym obszarze nawierzchnię o konstrukcji jak na całej drodze. Jeśli nie prosimy o załączenie dokumentacji oraz

Odpowiedź na pytanie:

Konstrukcja nawierzchni nad przepustem zostaje w obecnej formie.

6. Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome nie należy do zakresu zadania. Jeśli należy prosimy o wskazanie ilości i technologii wykonania.

Odpowiedź na pytanie:



Należy doliczyć do kosztorysu pomalowanie pasów na przejściu odblaskową farbą chlorokauczkową.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wycenić znaki do ustawienia zgodnie z rysunkiem „Załącznik do projektu Nowinka - lokalizacja wyniesionego przejścia”, czyli 7 tablic na 3 słupkach.

Prosimy o wskazanie wielkości znaków oraz generację folii.

Odpowiedź na pytanie:

Wykonawca ma wycenić znaki zgodnie z załącznikiem „Załącznik do projektu Nowinka - lokalizacja wyniesionego przejścia”. Należy zastosować Folie II generacji.

8. Z uwagi na brak SST prosimy o potwierdzenie, że rodzaje materiałów i technologia wykonania robót zawarta w przedmiarze jest wiążąca.

Odpowiedź na pytanie:

W załączeniu przekazujemy specyfikacje.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji urządzeń sanitarnych (poz. 8 i 9) Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z załączoną specyfikacją.

10. Prosimy o wskazanie parametrów kruszywa do wykonania podbudowy (poz. 15), m.in.
- Kategorię C procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
 - Uziarnienie mieszanki
 - Wskaźnik CBR

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z załączoną specyfikacją.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy na drodze (poz. 15) z mieszanki kruszywowej 0/31,5 C50/30 o CBR>80% zgodnie z WT-4 (tablica nr 6).

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z załączoną specyfikacją.



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30
fax. 87 641-96-60
adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrytka

Pytania dotyczące części drugiej – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna w km 0+000- 1+000, długość odcinka 1,00 km”

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie konstrukcji zjazdów:

Rysunek nr 4	Przedmiar
Podbudowa z mieszanki kruszywowej 70% gr. 10-18 cm	Podbudowa z mieszanki kruszywowej 70% gr. 10cm
	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kruszywowej 50% gr. 8 cm

Odpowiedź na pytanie:
Poprawna ilość w przedmiarze.

2. Prosimy o wskazanie parametrów kruszywa do wykonania podbudowy (poz. 12) m.in.
- Kategorię C procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
 - Uziarnienie mieszanki
 - Wskaźnik CBR

Odpowiedź na pytanie:
W załączeniu specyfikacja.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy na drodze (poz. 12) z mieszanki kruszywowej 0/31,5 C50/30 o CBR>80% zgodnie z WT-4 (tablica nr 6)

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy na drodze (poz. 12) z mieszanki kruszywowej 0/31,5 C50/30 o CBR>80% zgodnie z WT-4 (tablica nr 6).

4. Prosimy o załączenie brakujących SST: dot. warstwy wiążącej nawierzchni, karczowania, robót ziemnych.

Odpowiedź na pytanie:
W załączeniu specyfikacja.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ. Niniejsze wyjaśnienia powodują zmianę Ogłoszenia o zamówieniu i Modyfikację SIWZ. Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia **27.05.2020 r. o godz. 10.00**. Otwarcie ofert



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30
fax. 87 641-96-60
adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrytka

nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, hol na parterze.

Z up. WÓJTA

Katarzyna Sturgulewska
Zastępca Wójta