



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, 87 643-80-30  
fax. 87 641-96-60,  
Adres skrzynki ePUAP - 2001052/skrytka

Nowinka, 17.01.2020 r.

AD II.6733.1.2020.MD

## **OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.12.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 02.01.2020 r.), inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, reprezentowana przez pełnomocnika Inwestora p. Waldemara Waszkiewicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, w gminie Nowinka, na działkach o numerach ewidencyjnych 201/4, 201/3, 201/5 i 192/1 w obrębie ewidencyjnym Ateny, na działkach o numerach ewidencyjnych 147 i 114/1 w obrębie ewidencyjnym Olszanka Folwark oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 1/8, 1/7, 28, 1/3, 10/10, 1/10, 2/2, 3/1, 4, 6, 3/6, 3/5, 1/13, 1/12, 3/7, 47, 48 i 49 w obrębie ewidencyjnym Barszczowa Góra w gminie Nowinka, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nn.

W skład inwestycji wchodzić będzie:

- budowa linii kablowej SN 20kV o długości około 1045,0m – trzy kable typu XRUHAKXs1×120/50mm<sup>2</sup> 12/20 kV, każdy o średnicy ok. 4cm, ułożone na głębokości min. 0,8 m i na gruntach leśnych min. 0,9 m;
- budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – urządzenie w obudowie o wymiarach podstawy max. 3,06m × 5,46m i wysokości ok. 3m, prefabrykowana, betonowa z przewidzianą obsługą wewnątrz stacji;
- budowa linii kablowej nn-0,4 kV o łącznej długości ok. 1074 m – kable typu YAKXs4×120mm<sup>2</sup> o średnicy do ok. 4cm, ułożone na głębokości min. 0,7m.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (Nowinka 33, 16-304 Nowinka,) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.